

Laboratoire
DÉPARTEMENTAL
d'analyses

CONSEIL GÉNÉRAL DU TARN

santé animale, hygiène et sécurité alimentaire,
hydrologie et environnement, formation

agréments ministériels : environnement - santé - agriculture

32, rue Gustave Eiffel - 81011 Albi cedex 9 - tél : 05 63 47 57 75 - fax : 05 63 46 07 38 - courriel : lida@cg81.fr - <http://lida.tarn.fr>

INSTITUTION IEMN EAUX DE LA MONTAGNE NOIRE

Client
Nom : INSTITUTION IEMN EAUX DE LA MONTAGNE
DOSSIER : 091013 013678 02
Bordereau 00048747 **N° Travail :** 322260

102 RUE DU LAC



IMMEUBLE LES ERABLES BP 68150

31681 LABEGE

Site **DDASS**
Nom : SORTIE TRAITEMENT PICOTALEN
N° site : PSV0000000455
Pt de prelev. : DEPART STATION EAU TRAITEE
Commune : SOREZE
Préleveur : FABRE BENOIT

COURRIER ARRIVE
19 OCT. 2009

Copie à :
DDASS

Secteur : HYDROLOGIE

Dossier	Echantillon	Paramètres Terrain
Analyses : P1 ASR Chlore Type d'eau : T validé le : 16/10/09 par : ANNE-MARIE GALINIE	Date de prélèvement : 13/10/09 Heure de prélèvement : 11:50 Date de réception : 13/10/09 Heure de réception : 14:26	pH : Chlore libre (mg/l) : 0.26 Chlore total (mg/l) : 0.32 Température (°C) : 16.9
Point de prélèvement :		Météo :
Remarques : Néant		


RAPPORT D'ESSAI DU 16/10/2009 17:21:39

Paramètres	Résultats	Unités	Critères	Méthodes	Date ana.
Analyse bactériologique					
∅ Bactéries aéro revivifiables à 22°C en 68 h	1	UFC/mL		NF EN ISO 6222	13/10/09
∅ Bactéries aéro revivifiables à 36°C en 44 h	<1	UFC/mL		NF EN ISO 6222	13/10/09
∅ Bactéries coliformes	0	UFC/100mL	0	NF EN ISO 9308-1	13/10/09
∅ Escherichia coli	0	UFC/100mL	0	NF EN ISO 9308-1	13/10/09
∅ Entérocoques	0	UFC/100mL	0	NF EN ISO 7899-2	13/10/09
∅ Spores de bactéries anaérobies sulfito-réductrices	0	UFC/100mL	0	NF EN ISO 26461-2	13/10/09
Analyse physico-chimique					
Aspect	RAS		RAS		13/10/09
∅ pH	8.10	UI	>6.5 et <9.0	NF T 90-008	13/10/09
∅ Conductivité à 25 °C (correction mathématique)	201	µS/cm	>200 et <1100	NF EN 27888	13/10/09
∅ Température de mesure pH et conductivité	16.4	°C		Méthode Interne	13/10/09
∅ Turbidité	<0.20	FNU	<0.5	NF EN 27027 ISO 7027	13/10/09
∅ Ammonium	<0.02	mg(NH4)/L	<0.1	NF T90-015:2	13/10/09
∅ Carbone organique total	1.2	mg/L	<2	NF EN 1484	15/10/09
∅ TA (Titre Alcalinimétrique)	<0.2	°F		NF EN ISO 9963-1	13/10/09
∅ TAC (Titre Alcalinimétrique Total)	8.1	°F		NF EN ISO 9963-1	13/10/09



Laboratoire agréé par le Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables. Portée de l'agrément : voir site internet de ce ministère.

Accréditation n°1-1097 portée d'isponible sur www.cofrac.fr



Laboratoire
DÉPARTEMENTAL
d'analyses

CONSEIL GÉNÉRAL DU TARN

santé animale, hygiène et sécurité alimentaire,
hydrologie et environnement, formation

agréments ministériels : environnement - santé - agriculture

32, rue Gustave Eiffel - 81011 Albi cedex 9 - tél : 05 63 47 57 75 - fax : 05 63 46 07 38 - courriel : Ida@cg81.fr - <http://Ida.tarn.fr>

INSTITUTION IEMN EAUX DE LA MONTAGNE NOIRE

Client	
Nom :	INSTITUTION IEMN EAUX DE LA MONTAGNE
DOSSIER :	091013 013678 02
Bordereau	00048747 N° Travail : 322260

102 RUE DU LAC



IMMEUBLE LES ERABLES BP 68150

31681 LABEGE

RAPPORT D'ESSAI DU 16/10/2009 17:21:39

Paramètres	Résultats	Unités	Critères	Méthodes	Date ana.
TH (Titre hydrotimétrique calculé: Ca + Mg)	8.4	°F		calculé	13/10/09
☒ Nitrites	<0.01	mg(NO2)/L	<0.1	NF EN 26777	13/10/09
☒ Nitrates	4.7	mg(NO3)/L	<50	NF EN ISO 10304:1	13/10/09
Somme nitrates (/50) et nitrites (/3)	0.09	mg/L	<1	calculé	13/10/09
☒ Sulfates	2.4	mg(SO4)/L	<250	NF EN ISO 10304:1	13/10/09
☒ Chlorures	9.2	mg(Cl)/L	<250	NF EN ISO 10304:1	13/10/09

☒ = paramètre accrédité (e.c.) = en cours d'analyse N.M. = non mesuré

Critères : limites et/ou références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine (selon le Code de la Santé publique livre III, titre II, chapitre I, eaux potables)

Commentaires :

L'accréditation par le Cofrac atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation, repérés par la marque ☒

Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse, tels qu'ils sont définis dans le présent document. Les avis et interprétations ne sont pas couverts par l'accréditation. Les incertitudes de mesures sont disponibles au laboratoire pour les paramètres accrédités. Les Résultats d'analyses ne prennent pas en compte les incertitudes de mesure.

Le Chef de Service
Anne-Marie GALINIE

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme d'un facsimilé photographique intégral. Il comporte 2 pages et 0 annexe.



Laboratoire agréé par le Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables. Portée de l'agrément : voir site internet de ce ministère.

Accréditation n°1-1097 portée disponible sur www.cofrac.fr