

Délégation Territoriale du TARN

Direction de la Santé Publique

Courriel: ars-midipy-controlle-sanitaire@ars.sante.fr

I.E.M.N.

Immeuble les Erables

102, rue du Lac

31670 LABEGE

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : CONTROLE SANITAIRE

I.E.M.N.

Prélèvement et mesures de terrain du 02/12/2015 à 10h45 pour l'ARS et par LDA81 - MONSIEUR BALARD Y.

Nom et type d'installation : STATION DE PICOTALEN (STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION)

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Nom et localisation du point de surveillance : SORTIE TRAITEMENT PICOTALEN - SOREZE (DEPART STATION EAU TRAITEE)

Code point de surveillance : 0000000455 Code installation : 000455 Type d'analyse : MPP1A

Code Sise analyse : 00071041 Référence laboratoire : 15120201503602 Numéro de prélèvement : 08100068410

Conclusion sanitaire (Prélèvement n° 08100068410)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

jeudi 10 décembre 2015

Pour le Préfet, et par délégation,
Pour la Directrice Générale, et par délégation
Pour la déléguée Territoriale, et par délégation
L'Ingénieur en Chef du Génie Sanitaire
Jean-Marc NESEN



Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
Mesures de terrain						
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Aspect (qualitatif)	0	qualit.				
Couleur (qualitatif)	0	qualit.				
Odeur (qualitatif)	0	qualit.				
Saveur (qualitatif)	0	qualit.				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
Température de l'eau	10,5	°C				25
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
pH	8,2	unitépH			6,5	9,0
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION						
Chlore libre	0,39	mg/LCl2				
Chlore total	0,41	mg/LCl2				

			Limites de qualité		Références de qualité	
	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi

Analyse laboratoire						
	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Aspect (qualitatif)	0	qualit.				
Couleur (qualitatif)	0	qualit.				
Odeur (qualitatif)	0	qualit.				
Saveur (qualitatif)	0	qualit.				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,20	NFU				2,0
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
pH	8,1	unitépH			6,5	9,0
Titre alcalimétrique complet	9,0	°F				
Titre hydrotimétrique	8,1	°F				
MINERALISATION						
Chlorures	9,1	mg/L				250
Conductivité à 25°C	210	µS/cm			200	1100
Sulfates	2,9	mg/L				250
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	0,89	mg/L C				2
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,02	mg/L				0,1
Nitrates (en NO3)	4,4	mg/L		50,0		
Nitrites (en NO2)	<0,01	mg/L		0,5		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0	n/100mL				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	0	n/100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	0	n/100mL		0		
Escherichia coli /100ml -MF	0	n/100mL		0		