

Délégation Territoriale de TARN

Direction de la Santé Publique

Courriel: ars-midipy-controlle-sanitaire@ars.sante.fr

I.E.M.N.

Immeuble les Erables

102 rue du Lac

31670 LABEGE

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : CONTROLE SANITAIRE

I.E.M.N.

Prélèvement et mesures de terrain du 07/10/2015 à 10h15 pour l'ARS et par LDA81-MADAME THOMIERES

Nom et type d'installation : STATION DE PICOTALEN (STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION)

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Nom et localisation du point de surveillance : SORTIE TRAITEMENT PICOTALEN - SOREZE (DEPART STATION EAU TRAITEE)

Code point de surveillance : 0000000455 Code installation : 000455 Type d'analyse : MPP1A

Code Sise analyse : 00070722 Référence laboratoire : 15100701268603 Numéro de prélèvement : 08100068091

Conclusion sanitaire (Prélèvement n° 08100068091)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

vendredi 16 octobre 2015

Pour le Préfet, et par délégation,
Pour la Directrice Générale, et par délégation
Pour la déléguée Territoriale, et par délégation
L'Ingénieur en Chef du Génie Sanitaire
Jean-Marc NESEN



Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
Mesures de terrain						
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Aspect (qualitatif)	0	qualit.				
Couleur (qualitatif)	0	qualit.				
Odeur (qualitatif)	0	qualit.				
Saveur (qualitatif)	0	qualit.				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
Température de l'eau	16,6	°C				25
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
pH	8,1	unité pH			6,5	9,0
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION						
Chlore libre	0,44	mg/LCl ₂				
Chlore total	0,51	mg/LCl ₂				

			Limites de qualité		Références de qualité	
	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi

Analyse laboratoire						
	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Aspect (qualitatif)	0	qualit.				
Couleur (qualitatif)	0	qualit.				
Odeur (qualitatif)	0	qualit.				
Saveur (qualitatif)	0	qualit.				
Turbidité néphélométrique NFU	0,26	NFU				2,0
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
pH	8,1	unité pH			6,5	9,0
Titre alcalimétrique complet	9,6	°F				
Titre hydrotimétrique	9,08	°F				
MINERALISATION						
Chlorures	8,8	mg/L				250
Conductivité à 25°C	221	µS/cm			200	1100
Sulfates	2,9	mg/L				250
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	0,86	mg/L C				2
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH ₄)	<0,02	mg/L				0,1
Nitrates (en NO ₃)	4,3	mg/L		50,0		
Nitrites (en NO ₂)	0,01	mg/L		0,5		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0	n/100mL				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	0	n/100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	0	n/100mL		0		
Escherichia coli /100ml -MF	0	n/100mL		0		